

תאריך: 14/02/18
כ"ט שבט תשע"ח
סימנו: 15

לכבוד: דניאל סלומון – אגוד ערים דן

הנדון: דו"ח תפעול המכון לטיפול בשפכי גוש-דן לחודש ינואר 2018.

מצ"ב דו"ח תפעול המכון לחודש ינואר 2018.

איכות הקולחים שהופקו במהלך החודש הייתה טובה.

בכבוד רב

ריקי מור
מנהלת יח' שפד"ן

ינו 2018

ינו 2018														
Excess Sludge to	Effluent Raw Sewage (נבדק במעבדת שפד"י)													Date
	turbidity	PO ₄	PTOT	TN	NO ₂	NO ₃	NH ₄ f	N Kj	SS	CODf	COD	BOD f	BOD	
Thickening m ³ /d	N.T.U	mg/L												
17,276	3.2							6.2		38.0			11.0	יום ב ,01
15,597	3.4						3.7	5.6	8.2	33.0	42.0			יום ג ,02
14,128	3.1													יום ד ,03
14,295	3.4													יום ה ,04
13,498	3.9													יום ו ,05
14,142	3.6							6.8	9.4					שבת ,06
13,793	4.8								14.0					יום א ,07
15,062	4.0								7.2		44.0		8.0	יום ב ,08
14,823	3.3	0.5	0.8		2.35	1.76	4.8	7.0	6.6	30.0	39.0	<1	3.0	יום ג ,09
17,042	3.1								7.4					יום ד ,10
16,921	2.1													יום ה ,11
17,427	2.6													יום ו ,12
17,626	2.8							6.0	7.7					שבת ,13
18,039	2.6								5.3					יום א ,14
18,332	2.5								5.5		30.0		<1	יום ב ,15
19,058	1.9	<50	0.6		0.84	2.89	2.7	4.6	4.2	28.0	32.0		4.0	יום ג ,16
19,504	2.6													יום ד ,17
19,908	2.8													יום ה ,18
18,624	1.6													יום ו ,19
18,264	2.1							5.6	3.3					שבת ,20
18,168	2.1								4.2					יום א ,21
18,384	2.3								2.8		33.0		4.0	יום ב ,22
17,664	2.3	0.5	0.6		1.30	3.48	2.6	4.5	3.1	28.0	33.0		5.0	יום ג ,23
16,772	1.9													יום ד ,24
17,442	1.7													יום ה ,25
17,485	1.7													יום ו ,26
17,252	1.7							4.9	2.9					שבת ,27
17,403	2.0								3.7					יום א ,28
18,714	1.7						3.4	5.1	3.2		31.0		3.0	יום ב ,29
18,923	1.4	0.5	0.5		0.45	4.09	1.9	3.6	2.9	28.0	30.0			יום ג ,30
19,311	1.8													יום ד ,31
530,877														סה"כ
17,125	2.6	0.50	0.63	#####	1.24	3.06	3.16	5.37	5.7	29.4	35.2	#####	5.4	ממוצע
31	31	3	4	0	4	4	6	10	19	5	10	0	31	מס'
13,498	1.4	0.5	0.5	0.00	0.45	1.8	1.9	3.6	2.8	28.0	30.0	0.0	3.0	מינ'
19,908	4.8	0.5	0.8	0.00	2.35	4.1	4.8	7.0	14.0	33.0	44.0	0.0	11.0	מקס'